



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Акшинскому, Кыринскому, Ононскому районам

(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

«27» октября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 14/01/2.7

(дата и время составления акта)

674250, с. Кыра, ул. Новая, д. 6

(место составления акта)

Предписание

Директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Ульхун - Партионская основная общеобразовательная школа

Бадмаевой Галине Дмитриевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

собственности, имущества и т.п.)

28 октября 2021 г. проведена плановая выездная проверка в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок утвержденного Приказом Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю от 28.12.2020 № 1418

старшим дознавателем – государственным инспектором по Акшинскому, Кыринскому, Ононскому районам по пожарному надзору капитаном внутренней службы

Петренко С.И.

Совместно с директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Ульхун - Партионская основная общеобразовательная школа» Бадмаевой Галиной

Дмитриевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В ходе внеплановой выездной проверки установлено нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (Далее ППР РФ);

Свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» 01.05.2009 (Далее СП9.13130.2009) в связи с чем необходимо провести следующие мероприятия именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует.	Пункт 60 ППР РФ	01.02.2022	
2	54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. Разработать и не утвердить регламент технического обслуживания систем пожарной автоматики. Хранить на объекте техническую документация на системы противопожарной защиты.	Пункт 54 ППР РФ	01.02.2022	

3	Заменить или перезарядить имеющиеся огнетушители	СП9.13130.2009 4.4.1 таблица 1	01.02.2022	
4	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Руководителю пройти обучение мерам пожарной безопасности.	Пункт 3 ППР РФ	01.02.2022	
5	Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарём приводятся согласно приложению №7. Доукомплектовать пожарный щит покрывалом для изоляции очага пожара.	Пункту 410 ППР РФ,	01.02.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Предлагаемые мероприятия должны быть выполнены до момента проведения внепланового мероприятия по надзору, которое будет осуществлено 01.02.2022

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)

"25" 10 2021 г.

старший дознаватель – государственный инспектор по
Акшинскому, Кыринскому, Ононскому районам
по пожарному надзору С.И. Тетренко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

 директор
(должность, фамилия, инициалы)

"28" 10 2021 г.